



## Dom-Druckminderer D und DH von ½ bis 2 Zoll

Änderungen vorbehalten

**Inhalt**

<b>1. Einführung</b> .....	3
<b>1.1 Allgemeines</b> .....	3
<b>1.2 Beschreibung der Baureihen der Leitungsdruckminderer in Messing oder Edelstahl</b> .....	3
<b>1. Einführung</b> .....	4
<b>1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....	4
<b>1.4 Personalanforderungen</b> .....	5
<b>2. Zu Ihrer Sicherheit</b> .....	5
<b>2.1 Verwendete Symbole</b> .....	5
<b>2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise</b> .....	5
<b>2.3 Sicherheitseinrichtungen</b> .....	6
<b>3. Beschreibung</b> .....	9
<b>3.1 Abbildung</b> .....	9
<b>3.2 Stückliste</b> .....	9
<b>3.3 Kennzeichnung/Typenschild</b> .....	10
<b>3.4 Funktionsbeschreibung</b> .....	10
<b>3.5 Technische Daten</b> .....	10
<b>3.6 Anschlussmöglichkeiten</b> .....	10
<b>3.7 Inbetriebnahme des Dom-Druckminderers D/DH</b> .....	11
<b>4. Bedienung</b> .....	14
<b>4.1 Kennzeichnung</b> .....	14
<b>4.2 Montage</b> .....	14
<b>4.3 Kurzzeitige Außerbetriebnahme bzw. Unterbrechung</b> .....	14
<b>5. Störungen</b> .....	15
<b>6. Wartung, Reinigung und Reparatur</b> .....	15
<b>6.1 Regelmäßige Sichtprüfungen und Wartungsarbeiten</b> .....	15
<b>6.2 Regelmäßige Reinigung</b> .....	16
<b>6.3 Reparaturhinweise</b> .....	16
<b>6.4 Rücksendungen</b> .....	16
<b>7. Herstellererklärung</b> .....	17

## 1. Einführung

---

### 1.1 Allgemeines

#### Gültigkeit

Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgende Druckminderertypen:

D - DH

in den Größen NPT ½ bis 1 Zoll und G ½ bis 2 Zoll

#### Hersteller

Hornung GmbH  
Rathenaustraße 55  
63263 Neu-Isenburg  
Deutschland / Germany

#### Ausgabedatum

Dezember 2023

#### Aufbewahrung und Vollständigkeit

- Diese Gebrauchsanweisung ist ein Bestandteil der oben genannten Druckminderer und muss für den befugten Personenkreis jederzeit einsehbar hinterlegt sein.
- Zu keinem Zeitpunkt dürfen Kapitel aus dieser Gebrauchsanweisung entfernt werden. Eine fehlende Gebrauchsanweisung oder fehlende Seiten – insbesondere das Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit“ – müssen bei Verlust umgehend ersetzt werden.

#### Urheberrecht

Diese Gebrauchsanweisung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Sie darf ohne vorherige Genehmigung, weder vollständig noch in Auszügen fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder auf Datenträgern erfasst werden. Wir behalten uns alle weiteren Rechte vor.

#### Änderungsdienst

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt dem Änderungsdienst durch Hornung GmbH. Änderungen in dieser Gebrauchsanweisung können ohne weitere Bekanntgabe durch die Konstruktion jederzeit durchgeführt werden.

### 1.2 Beschreibung der Baureihen der Leitungsdruckminderer in Messing oder Edelstahl

Die Baureihe ist für brennbare, toxische oder korrosiven Gase und nicht brennbare Gase geeignet. Die DOM-Baureihen sind aus Messing oder aus Edelstahl, auch geeignet für den Einsatz mit korrosiven Gasen, erhältlich.

Weiterhin wird die Ausführung der unterschiedlichen DOM-Druckminderer nach verschiedenen Bautypen unterschieden, DOM-Druckminderer, DOM-Druckminderer ohne oder mit integrierten oder externen Pilotdruckminderer, DOM-Vordruckminderer sowie Leitungsdruckminderer in den Größen von ½ bis 2 Zoll. Dringend empfohlen (siehe Datenblatt) ist ein vorgeschalteter Feinfilter mit max. 40µ. Abhängig von den verwendeten Werkstoffen sind die DOM-Druckminderer für verschiedene Gase und Flüssigkeiten einsetzbar. Zur Druckregelung von Flüssigkeiten wird der DOM extern mit Druckluft bzw. Stickstoff mittels des internen oder externen Pilotdruckminderers befüllt.

## 1. Einführung

---

Ein weiterer Vorteil bietet die Möglichkeit der dynamische Druckregelung mittels eines integrierten Nadelventils im DOM des Druckminderers (nur bei Versionen mit Pilot). Durch geringfügiges Entweichen lassen des Steuermediums in die Prozessgasleitung, wird stetig Steuermedium durch den Piloten nachgespeist.

Hierdurch wird im Domraum des Druckminderers auch bei Temperaturschwankungen und Änderungen des Durchflusses eine hohe Druckkonstanz realisiert.

Durch den Vordruckausgleich ist ein nahezu konstanter Ausgangsdruck über den gesamten Eingangsdruckbereich (von „voller“ Gasflasche bis zu annähernd „leerer“ Gasflasche) gewährleistet.

### 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die beschriebenen DOM-Druckminderer in Messingausführung sind für den Einsatz von nicht-korrosiven Gasen bestimmt. Die DOM-Druckminderer in Edelstahlausführung sind zusätzlich auch für korrosive Gase geeignet. Die für sie zugelassenen Gase und Druckbereiche sind auf dem Typenschild angegeben. DOM-Druckminderer dienen zur Reduzierung eines variablen Eingangsdrucks auf einen möglichst konstanten Ausgangsdruck.

Die Druckeinleitung erfolgt ausschließlich über die jeweilige Eingangsseite. Eine Druckeinleitung über das ausgangsseitige Rohrleitungssystem in den Druckminderer Ausgang hinein muss durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.

DOM-Druckminderer ohne elektrische Komponenten (wie z.B. Kontaktmanometer oder Druckmessumformer) dürfen im EX-Bereich eingesetzt werden, da sie keine eigene potentielle Zündquelle aufweisen (Bewertung der Zündgefahr gemäß DIN EN 13463-1).

DOM-Druckminderer mit elektrischen Komponenten bedürfen einer Betrachtung hinsichtlich der Zündgefahr. Diese ist anhand der Dokumentation der jeweiligen elektrischen Komponenten in Verbindung mit der Einbindung dieser in die Gesamtanlage unter unbedingter Beachtung der Richtlinie 94/9/EG („ATEX 95“) und 1999/92/EG (ATEX 137) zu bewerten.

#### Vorhersehbare Fehlanwendungen

Folgende Betriebsbedingungen werden als Fehlanwendungen eingestuft:

- der Betrieb mit Gasen, die nicht auf dem Typenschild angegeben sind
- die Verwendung mit Gasen in der Flüssigphase
- der Betrieb außerhalb der zulässigen technischen Grenzwerte
- das Nichtbeachten und Einhalten der vor Ort geltenden gesetzlichen Regelungen und sonstigen Bestimmungen
- die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung
- die Nichtdurchführung von Inspektions- und Wartungsarbeiten
- die Nichtbeachtung der Angaben des Typenschildes und des Produktdatenblattes
- die rückseitige Druckbeaufschlagung (entgegen der normalen Flussrichtung)

## 1. Einführung

### 1.4 Personalanforderungen

#### Definition „Befugte Person“

Eine Person gilt als befugte Person, wenn sie über eine technische Ausbildung verfügt und in das Gesamtsystem und die damit verbundenen Gefahren — Gasflasche – Gasart – Gasflaschenventil – Druckminderer – technisch eingewiesen und aufgeklärt wurde, sowie Schullungen im Bereich „Versorgung mit unter Druck stehenden Gasen“ erfolgreich absolviert hat.

#### Aufgaben des Bedienpersonals

Das Bedienpersonal muss Störungen bzw. Unregelmäßigkeiten erkennen und — soweit möglich und zulässig – beseitigen.

#### Anforderungen an das Bedienpersonal

Um die Aufgaben erfüllen zu können, muss das Bedienpersonal die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Das Bedienpersonal muss von einer befugten Person in die Bedienung der DOM-Druckminderer eingewiesen sein und muss diese Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden haben.

## 2. Zu Ihrer Sicherheit

### 2.1 Verwendete Symbole



#### Gefahr!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren für Leben „**Lebensgefahr**“ und Gesundheit von Personen bestehen.

### 2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise



#### Hinweis!

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise sind als Ergänzung zu den bereits geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften und Gesetzen zu verstehen. Bestehende Unfallverhütungsvorschriften und Gesetze müssen in jedem Fall eingehalten werden. Für den Umgang mit Druckgasen sind diverse Gesetze, Vorschriften, Regeln und Richtlinien maßgeblich, die je nach Gasart zu beachten sind. Die nachfolgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie stellt lediglich eine Auswahl wesentlicher Schriften dar:

## 2. Zu Ihrer Sicherheit

---

- Druckgeräte richtlinie 2014/68/EU
- EU-Richtlinie 2009/1004/EG (Arbeitsmittelrichtlinie)
- EU-Richtlinie 1999/922/EG (ATEX 137)
- EU-Richtlinie 98/24/EEG (Gefahrstoffrichtlinie)
- EU-Richtlinie 2014/34/EU
- Betriebssicherheitsverordnung (Umsetzung der RL 20 09/104/EG und 1999/992/EG in deutsches Recht)
- Gefahrstoffverordnung (Umsetzung der RL 98/24/EG in deutsches Recht)
- Schriftenreihe TRBS (Technische Regeln für Betriebssicherheit)
- Schriftenreihe TRGS (Technische Regeln für Gefahrstoffe)
- Schriftenreihe TRAS (Technische Regeln für Anlagensicherheit)
- BGV A1 Grundsätze der Prävention
- BGR 104 Explosionsschutz-Regeln
- BGR 132 Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen
- BGR 500 2.26 Schweißen, Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren
- BGR 500 2.31 Arbeiten an Gasleitungen
- BGR 500 2.32 Betreiben von Sauerstoffanlagen
- BGR 500 2.33 Betreiben von Anlagen für den Umgang mit Gasen
- Merkblatt M034 der BG RCI
- EIGA Dokumente
- Sicherheitsdatenblätter der jeweils eingesetzten Gase

### 2.3 Sicherheitseinrichtungen

Die DOM-Druckminderer können optional jeweils mit einem ausgangsseitigen Sicherheitsventil zum Schutz der Armatur ausgerüstet werden.



#### **Achtung!**









Um bei einem Versagen des Druckminderers nachgeschaltete Armaturen, Druckbehälter und Rohrleitungen vor Überdruck zu schützen, muss eine den Betreibervorschriften entsprechende Sicherheitseinrichtung eingebaut werden.







#### **Gefahr!**

Bei brennbaren, toxischen, korrosiven und anderen gesundheitsschädlich oder umweltschädlich wirkenden Gasen muss eine Abluftleitung an die Sicherheitseinrichtung angeschlossen werden, um für gefahrloses Ableiten zu sorgen. Die werksseitige Einstellung darf nicht geändert werden!

2. Zu Ihrer Sicherheit

	<b>Mögliche Gefährdung</b>	<b>Maßnahmen zur Vermeidung</b>
	<b>Lebensgefahr!</b> Kommt verdichteter Sauerstoff mit Öl oder Fett in Berührung, so besteht die Gefahr, dass durch eine chemische Reaktion ein Brand entsteht.	Halten Sie alle Teile, die mit Sauerstoff in Berührung kommen öl- und fettfrei.
	<b>Lebensgefahr!</b> Ausströmendes Gas in die Umgebungsluft kann sich entzünden, es besteht Brand- bzw. Explosionsgefahr.	In der Nähe von Gasversorgungseinrichtungen ist das Rauchen und offenes Feuer strengstens verboten
	<b>Lebensgefahr!</b> Durch eigenmächtige Änderungen oder Umbauten kann die Entspannungsstation beschädigt werden, so dass sie nicht bestimmungsgemäß funktioniert. Es besteht die Gefahr von Fehlfunktionen, Brand oder Beschädigung des Systems.	Ohne schriftliche Genehmigung technisch autorisierter Personen des Herstellers dürfen keine Änderungen oder Umbauten vorgenommen werden.
	<b>Lebensgefahr!</b> Werden Druckminderer verwendet, die nicht für das entsprechende Gas und Druckbereich geeignet sind, besteht die Gefahr, dass durch eine chemische Reaktion ein Brand oder eine Explosion entsteht.  <b>Druckminderer der Baugrößen 1/2 bis 2 Zoll dürfen nicht für instabile Gase verwendet werden! Zum Beispiel: ACETYLEN</b>	Die Druckminderer müssen für das jeweilige Gas verträglich und für die vorliegenden Druckbereiche geeignet sein. Nur für Gase verwenden, für die eine Kennzeichnung vorhanden ist. Verfügt ein Druckminderer über keine Gasartkennzeichnung, so muss die Verwendbarkeit für das jeweilige Gas beim Hersteller erfragt werden. Keinesfalls darf der Druckminderer ohne diese Information in Betrieb genommen werden.
	<b>Lebensgefahr!</b> Wird der Druckminderer mit brennbaren, toxischen oder korrosiven Gasen betrieben, kann bei Ansprechen des <u>optionalen</u> Abblaseventils das jeweilige Gas in die Umgebung gelangen.	<u>Optionale</u> Abblaseventile für brennbare, toxische oder korrosive Gase müssen mit einer Rohrleitung versehen werden, welche die ausströmenden Gase zu einer sicheren und vorschriftsmäßigen Entsorgungsstation verbringt.
	<b>Lebensgefahr!</b> In geschlossenen Räumen unkontrolliert ausströmendes Gas kann den Sauerstoffgehalt in lebensgefährlicher Weise reduzieren.	Führen Sie die <u>optionale</u> Abblaseleitung von Anlagen, die in geschlossenen Räumen betrieben werden, grundsätzlich ins Freie. Im Fall von toxischen, korrosiven oder anderweitig umweltschädlichen Gasen entsorgen Sie das abgeblasene Gas gemäß den geltenden Vorschriften.
	<b>Lebensgefahr!</b> In geschlossenen Räumen unkontrolliert ausströmender Sauerstoff kann zu einem gefährlichen Anstieg des Luft-sauerstoffgehaltes führen und damit zu einer Steigerung der Entzündungsneigung von Kleidung und Gegenständen.	Führen Sie <u>optionale</u> Abblaseleitung von Sauerstoffanlagen, die in geschlossenen Räumen betrieben werden, ins Freie, und hantieren Sie nicht mit Feuer. Beachten Sie dazu weiterführend das EIGA-Dokument NL 79/04/D.
	<b>Lebensgefahr!</b> Werden Bauteile angeschlossen, die nicht für den Druckbereich der Druckminderer geeignet sind, kann die Druckbelastung zum Bersten dieser Bauteile führen.	Anzuschließendes Zubehör (Verschraubungen, Rohrleitungen, Armaturen, usw.) muss für den auf dem Typenschild des Druckminderers angegebenen Druckbereich geeignet sein.


2. Zu ihrer Sicherheit

	<p>Wird der Druckminderer außerhalb der angegebenen Umgebungstemperaturen verwendet, besteht die Gefahr von Fehlfunktionen, Brand oder Beschädigungen des Systems.</p>	<p>Nicht in Umgebungstemperaturen unter -40°C und über +130°C verwenden.</p>
	<p>Gelangen Schmutzteilchen in den Druckminderer, können Fehlfunktionen und Beschädigungen des Gerätes die Folge sein.</p>	<p>Es muss gewährleistet sein, dass keinerlei Schmutzteilchen in den Druckminderer gelangen können. Aus diesem Grund ist ein Einsatz im Brauchgaseingang von Filtern empfohlen.</p>
	<p>Bei nicht sachgemäßer Behandlung und bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für den Verwender und andere Personen sowie eine Beschädigung des Gerätes eintreten.</p>	<p>Verwenden und behandeln Sie die Druckminderer nur so, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.</p>
	<p>Sind die Anschlussflächen oder Dichtungen an den Druckminderern oder Anschlussarmaturen beschädigt oder fehlen diese ganz, besteht die Gefahr, dass Gas unkontrolliert entweicht.</p>	<p>Prüfen Sie die Anschlussflächen auf Beschädigungen, montieren Sie nicht, wenn die Anschlussflächen beschädigt sind oder Dichtungen fehlen.</p>



3. Beschreibung

3.1 Abbildung



3.2 Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Funktion
1	D/DH DOM-Druckminderer	Regelt den variablen Eingangsdruck auf ein eingestelltes Ausgangsdruckniveau.
2	Vordruck-Manometer	Zeigt den aktuellen anstehenden Eingangsdruck an.
3	Hinterdruck-Manometer	Zeigt den aktuellen anstehenden Ausgangsdruck an.

## 3. Beschreibung

### 3.3 Kennzeichnung/Typenschild

Gasartschild auf das Gehäuse aufkleben.



Typ  
P<sub>2</sub>: Hinterdruck  
Ps: max. zulässiger Vordruck  
Temperaturbereich  
Sach-/Artikel-Nr.  
Herstelldatum/  
Serien-Nr.  
Hersteller

### 3.4 Funktionsbeschreibung

Die DOM-Druckminderer reduzieren einen innerhalb bestimmter Grenzen beliebigen Eingangsdruck auf einen ausgangsseitig benötigten Ausgangsdruck. Diese Druckreduzierung wird an dem sich in Betrieb befindlichen DOM-Druckminderer vorgenommen.

DOM-Druckminderer zeichnen sich durch eine exakte Regelgenauigkeit und einen großen Durchsatz aus. Der DOM-Druckminderer arbeitet nach dem Prinzip des Druckgleichgewichtes zwischen DOM-Druck und Ausgangsdruck. Die genaue Funktionsbeschreibung ist der nachfolgenden Typen-Beschreibung zu entnehmen.



#### Hinweis!

Optional können die DOM-Druckminderer mit Kontaktmanometern ausgerüstet werden. Diese geben ein Schaltsignal bei Unterschreitung oder Überschreitung eines einstellbaren Grenzdruckes ab. Druckmessumformer geben eine sich kontinuierlich mit dem Druck verändernde Stromstärke (4-20mA) ab. Das Schaltsignal oder der sich verändernde elektrische Strom können über angeschlossene Steuerungen verarbeitet werden und z.B. einen Gasmangelalarm auslösen. Beim Einsatz dieser Kontaktmanometer bzw. der Druckmessumformer in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen sind entsprechend der Richtlinie 95/9/EWG (ATEX 95) und 1999/92/EG (ATEX 137) besondere Maßnahmen erforderlich.

### 3.5 Technische Daten



#### Hinweis!

Die technischen Daten können dem Hornung Datenblatt für das jeweilige Produkt entnommen werden. Maximale Eingangs- und Ausgangsdrücke und die Gasart sind auf dem Typenschild vermerkt.

### 3.6 Anschlussmöglichkeiten

- Eingangsanschluss: NPT ½ bis 1 Zoll, G ½ bis 2 Zoll - Innengewinde
- Ausgangsanschluss: NPT ½ bis 1 Zoll, G ½ bis 2 Zoll – Innengewinde

3. Beschreibung

3.7 Inbetriebnahme des Dom-Druckminderers D/DH




**Hinweis!**

Der Einbau eines Feinfilters (z.B. Feinfilter F1 oder IF1) unmittelbar vor dem Druckminderer wird empfohlen, um Verschmutzungen des Ventilkolbens, die in einem Druckminderer generell anfallen können, zu vermeiden. Vor und hinter dem Druckminderer sind Absperrarmaturen einzubauen.



**Achtung!**

Schnellschlussarmaturen (Schaltzyklus unter 2s) dürfen nicht verwendet werden.



3.7.1 Ausgangszustand vor der Inbetriebnahme

- Eingangsleitung **Ps** ist geschlossen
- Alle Nadelschrauben **A**, **B**, **C** und **D** schließen
- Eingangsleitung **Ps** langsam öffnen
- **Ps** - Manometer zeigt den Eingangsdruck an

### 3. Beschreibung

---



#### Hinweis!

#### Prüfung der Dichtheit des Ventilsitzes:

- Nadelschraube **A** und **B** sind geschlossen
- Nadelschraube **C** öffnen
- Ausgangsleitung **P<sub>2</sub>** schließen, **P<sub>2</sub>** - Manometer darf keinen Druckanstieg anzeigen



*Ventilsitz im Dom-Druckminderer ist dicht, wenn kein Druck **P<sub>2</sub>** angezeigt wird, daraufhin ist die Nadelschraube **C** wieder zu schließen.*

#### 3.7.2 Dom befüllen / Einstellung des gewünschten Hinterdrucks **P<sub>2</sub>** (Ausgangszustand: alle Nadelschrauben und **P<sub>2</sub>** sind geschlossen)

- Eingangsleitung **P<sub>s</sub>** ist offen, **P<sub>s</sub>** - Manometer zeigt den Eingangsdruck an
- Nadelschraube **A** durch Herausdrehen öffnen (ca. eine halbe Umdrehung)
- Nadelschraube **B** sehr langsam Herausdrehen, um Dom zu befüllen und den gewünschten statischen Hinterdruck **P<sub>2</sub>** einzustellen
- Der Sitz öffnet und bei abgesperrter **P<sub>2</sub>**-Leitung steigt der Hinterdruck **P<sub>2</sub>** an
- Sobald der gewünschte statische Hinterdruck **P<sub>2</sub>** erreicht ist, Nadelschraube **B** wieder schließen. **Eine dynamische Druckregelung ist hierbei nicht möglich!**
- Jetzt **P<sub>2</sub>**- Leitung öffnen, um das Medium fließen zu lassen
- Am **P<sub>2</sub>**- Manometer kann der dynamische Druck abgelesen werden
- Eventuell muss der abgelesene dynamische Hinterdruck am **P<sub>2</sub>**- Manometer durch sehr langsames Öffnen der Nadelschraube **B** korrigiert werden, bei Überfüllung kann der **P<sub>2</sub>**- Hinterdruck über die Nadelschraube **C** über die Hinterdruckleitung **P<sub>2</sub>**, hierzu muss eine Entnahme stattfinden, abgeleitet werden, oder **D/OUT** in die Atmosphäre
- Zum Beenden des Einstellvorgangs, Nadelschrauben **A**, **B**, **C** und **D** handfest schließen



#### ACHTUNG!

- Im Fall **D/OUT** sicherstellen, dass aggressive, brennbare oder giftige Medien über einen Abzug oder eine optionale Leitung **OUT** abgeleitet werden
- Bei Flüssigkeiten als Prozessmedium darf der Domdruck (externes Gas **B/IN**) nur über die Nadelschraube langsam **D/OUT** entlastet werden. Die Nadelschraube **A** und **C** muss immer geschlossen bleiben!

## 3. Beschreibung

### 3.7.3 Dom entlüften / Hinterdruck P<sub>2</sub> reduzieren

- Wurde der Hinterdruck **P<sub>2</sub>** zu hoch eingestellt oder wird ein niedrigerer **P<sub>2</sub>**- Druck benötigt, Nadelschraube **C** langsam herausdrehen, um den Domdruck über die **P<sub>2</sub>** zu reduzieren, hierzu muss eine Entnahme stattfindet
- Alternativ ist die Nadelschraube **D/OUT** zu öffnen, hierbei gelangt das Medium in die Atmosphäre
- Beim Erreichen des Ausgangsdruckes **P<sub>2</sub>** oder vollständiger Dom-Entlastung auf **0 bar**, Nadelschraube langsam **D** bzw. **C** wieder schließen



#### ACHTUNG!

- Im Fall **D/OUT** sicherstellen, dass aggressive, brennbare oder giftige Medien über einen Abzug oder eine optionale Leitung **OUT** abgeleitet werden
- Bei Flüssigkeiten als Prozessmedium darf der Domdruck (externes Gas **B/IN**) nur über die Nadelschraube langsam **D/OUT** entlastet werden. Die Nadelschraube **A** und **C** muss immer geschlossen bleiben!

### 3.7.4 Außerbetriebnahme

- Zuleitung **P<sub>s</sub>** schließen
- Hinterdruck **P<sub>2</sub>** entlasten, bis beide Manometer einen Druck von **0 bar** zeigen
- Nadelschraube **C** langsam durch Herausdrehen öffnen, um den Dom über die **P<sub>2</sub>** - Leitung zu entlasten
- Alternativ ist die Nadelschraube **D** zu öffnen, hierbei gelangt das Medium in die Atmosphäre
- Der Dom-Druckminderer ist jetzt komplett drucklos und kann demontiert oder gewartet werden



#### ACHTUNG!

- Im Fall **D/OUT** sicherstellen, dass aggressive, brennbare oder giftige Medien über einen Abzug oder eine optionale Leitung **OUT** abgeleitet werden
- Bei Flüssigkeiten als Prozessmedium darf der Domdruck (externes Gas **B/IN**) nur über die Nadelschraube langsam **D/OUT** entlastet werden. Die Nadelschraube **A** und **C** muss immer geschlossen bleiben!

4. Bedienung

4.1 Kennzeichnung

**Kennzeichnungsbeispiel**

Stickstoff (N<sub>2</sub>), Ps: 300bar, P2: 60bar



**Hinweis!**

Der DOM-, Vordruck- und Leitungsdruckminderer müssen entsprechend der Gasart gekennzeichnet sein! Wenn die Gasart nicht auf dem Typenschild vermerkt sein sollte, so muss die Kennzeichnung mittels Gasart-Klebeschilder vor der Inbetriebnahme ausgeführt werden.



**Warnung!**

Die DOM-, Vordruck- und Leitungsdruckminderer dürfen nur für die Gasart gekennzeichnet werden, für welche sie auch bestellt wurde.

4.2 Montage



**Hinweis!**

Hinweise zur Montage der DOM-, Vordruck- und Leitungsdruckminderers können der Montageanleitung entnommen werden.

4.3 Kurzzeitige Außerbetriebnahme bzw. Unterbrechung



**Achtung!**

Bei kurzzeitiger Arbeitsunterbrechung reicht das Schließen der Absperrventile aus

**Längere Außerbetriebnahme bzw. Unterbrechung**

Schritt	Tätigkeit
1	Gasflaschenventil schließen.
2	Entlüftung der Leitung vornehmen.  Der Druckminderer muss durch Ableiten des Gases über den Verbraucher, Entlüftungsventile oder Nadelventile druckentspannt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Zeiger aller Manometer auf null [0] stehen – Sichtkontrolle! Beim Betrieb mit korrosiven oder toxischen Gasen muss die gesamte Druckminderer noch mit Inertgas gespült werden.
3	Kugelhahn und Absperrventil schließen.

5. Störungen

Störungen/Ursache	Behebung
Der Druckminderer erzeugt Geräusche. Dies deutet auf einen Defekt am Regeleinsatz hin.	Schließen Sie sofort alle Ventile. Lassen Sie den Druckminderer umgehend durch den Hersteller oder einen autorisierten Fachbetrieb prüfen.
Der Druckminderer vereist. Dies deutet auf eine zu hohe Entnahmemenge hin.	Reduzieren Sie die Entnahmemenge oder schalten Sie – wenn technisch, chemisch, physikalisch möglich – einen Gasvorwärmer vor.
Leckage tritt auf. Dies deutet auf einen Defekt an einem Bauteil des Druckminderers hin.	Schließen Sie sofort alle Ventile. Lassen Sie den Druckminderer umgehend durch den Hersteller oder einen autorisierten Fachbetrieb prüfen.
Das Ausgangsdruckniveau ist instabil, weicht von der üblichen Schwankungsbreite ab. Dies deutet auf zu hohe Entnahmemengen hin	Reduzieren Sie die Entnahmemenge. Möglich ist auch eine Verschmutzung des Eingangsfilters. In dem Fall muss der Druckminderer durch den Hersteller oder einen autorisierten Fachbetrieb überprüft werden.

6. Wartung, Reinigung und Reparatur

6.1 Regelmäßige Sichtprüfungen und Wartungsarbeiten

**Regelmäßige Inspektion und Wartung**

Um eine einwandfreie Funktion und gleichbleibende Betriebssicherheit zu gewährleisten, wird es empfohlen die Druckminderer und die Entspannungsstationen jährlich einer Dichtheits- und Funktionsprüfung vom Fachmann zu unterziehen. Falls die Station im Stillstand verweilt, muss diese halbjährlich geprüft werden.

Alle 3 Jahre ist eine Wartung vom Fachmann vorzunehmen, bei der alle Siebe gereinigt oder getauscht werden sollen. Dichtmittel und Elastomere müssen ebenfalls erneuert werden, hierbei werden vom Hersteller modelbezogene Ersatzteil-Kits angeboten.

6. Wartung, Reinigung und Reparatur

Regelmäßige Sichtprüfungen

Sichtprüfung aller Teile auf	Intervall
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschädigung</li> <li>• Funktion</li> <li>• Dichtheit</li> <li>• Befestigung</li> <li>• Korrosion</li> </ul>	Durch regelmäßige Inspektionen im Abstand von 12 Monaten und zusätzlich vor jeder Inbetriebnahme wird im Wesentlichen zur Wirtschaftlichkeit und zur Werterhaltung der Armaturen beigetragen.



**Hinweis!**

Sollten Sie bei der Sichtprüfung Mängel feststellen, nehmen Sie den Druckminderer nicht in Betrieb! Lassen Sie den Druckminderer umgehend durch den Hersteller oder einen autorisierten Fachbetrieb prüfen.

6.2 Regelmäßige Reinigung



**Warnung!**

Reinigungs- oder Desinfektionsmittel können Dichtungen im Inneren der Armaturen angreifen und zerstören. Verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel! Starke Verschmutzungen können zu Betriebsstörungen führen. Reinigen Sie den Druckminderer bei Bedarf ausschließlich mit einem feuchten fuselfreien Lappen.

6.3 Reparaturhinweise



**Achtung!**

Reparaturen dürfen nur von sachkundigen Personen in autorisierten Reparaturwerkstätten ausgeführt werden. Nur bei Verwendung von Originalersatzteilen sind die einwandfreie Funktion und die Sicherheit gewährleistet.



**Hinweis!**

Bei eigenmächtigen Reparaturen oder Änderungen seitens des Verwenders oder Dritter ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

6.4 Rücksendungen

Wird der Druckminderer zur Überprüfung, Wartung oder Reparatur an den Hersteller zurückgesandt, und war diese zuvor in Kontakt mit korrosiven oder toxischen Gasen, so muss der Druckminderer zwingend mit Inertgas gespült werden.



## 7. Herstellererklärung

---

**Produkte:** Druckminderer und Anbauteile

**Art. Bezeichnung:** DOM- und Leitungsdruckminderer aus Messing oder Edelstahl

**Geltungsbereich:** Diese Erklärung gilt nur für Druckminderer,  
die von der Firma **Hornung GmbH** hergestellt wurden.

Alle von HORNUNG hergestellten Druckregelarmaturen sind Druckgeräte im Sinne der EU-Richtlinie über Druckgeräte (Richtlinie 2014/68/EU vom 14.05.2014) und werden von HORNUNG als „druckhaltende Ausrüstungsteile“ nach Anhang II (Diagramm 6 / DN < 25) eingestuft.

**Angewandte** **2014/68/EU Druckgeräte-Richtlinie**

**Richtlinie:** Entsprechend dem von uns durchgeführten Konformitätsbewertungsverfahren erklären wir, dass Hornung Druckminderer und Entspannungsstationen bei bestimmungsgemäßer Verwendung die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU erfüllen.

Die Druckgeräte werden von Artikel 4 Abs. 3 erfasst (Gute Ingenieurspraxis). Danach dürfen sie nicht mit einer CE- Kennzeichnung versehen werden.

**Angewandte** **2014/34/EU (ATEX 137) Geräte und Schutzsysteme zur**

**Richtlinie:** **bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.**

Entsprechend dem von uns durchgeführten Konformitätsbewertungsverfahren erklären wir, dass Druckminderer und Entspannungsstationen bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine eigenen Zündquellen haben und daher von der Richtlinie 2014/34/EU nicht erfasst werden.

Geräte und Komponenten außerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie dürfen nicht mit einer CE- Kennzeichnung versehen werden.

Geräte und Komponenten innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie müssen mit einer CE- Kennzeichnung versehen werden.

Hornung Druckminderer sind hergestellt in Übereinstimmung mit den allgemeinen nationalen und internationalen Normen und Richtlinien.

Diese Herstellererklärung wird automatisch erstellt und trägt keine Unterschrift
<b>Diese Herstellererklärung entbindet den weiterverarbeitenden Abnehmer der Produkte nicht von seiner Qualitätsverantwortung.</b>